COLECTOR MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

CENTRAL DE BOMBEO DE A.FECALES A DEPURADORA MUNICIPAL

COLECTORES ENTERRADO DE SANEAMIENTO
1 ARQUETA DE SALIDA DE EDIF.CADA 3 PORTALES
COLECTOR ENTERRADO SANEAMIENTO EN VIALES

RED DE DRENAJE SUPERFICIAL (rigolas, sumideros, imbornales etc)

TANQUE DE TORMENTAS

H.A. Ø 800mm — TIPO Y DIÁMETRO DE TUBERÍA

321 — RASANTE DE URBANIZACIÓN

PENDIENTES:
-máximas en los primeros tramos (del 2 al 4%)
-disminuación gradual hasta el ramal principal (>0,7%)
-criterio general (variable según topografía):
D<600mm del 0,7 al 2%
D>600mm del 0,1 al 0,7%

100m

0

Díaz Morlán Arquitectos

nº plano
P05 O 12

nombre plano
ORDENACION
INSTALACION DE SANEAMIENTO

fecha
SEPTIEMBRE 2010

revisión
doc.04

escala
DIN A1 1/1000
DINA3 1/2000

documento
Plan Especial de Reforma Interior

nombre proyecto
PERI area APR-90
cuartel militar General Ricardos
Barbastro, Huesca

promotor
Suelo y Vivienda de Aragón

arquitecto:
Jaime Díaz Morlán
Colegiado Nº 4507 COAA